



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000861

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 11.08.2017 г. по 10.08.2020 г.

Код ОК 034 (ОКПД2)

23.99.19.110

№ ССБК RU.ПБ08.Н.00150

Код ТН ВЭД ЕАЭС

6806 10 000 8

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «Строительные Решения».  
ОГРН: 1137451009387. Адрес: 454053, Россия, Челябинская обл.,  
г. Челябинск, ул. 1-я Потребительская, д. 18, офис № 2. Тел.: 8 (351) 777-99-  
28. E-mail: info@ecoroll.ru

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью «Строительные Решения».  
ОГРН: 1137451009387. Адрес: 454053, Россия, Челябинская обл.,  
г. Челябинск, ул. 1-я Потребительская, д. 18, офис № 2. Тел.: 8 (351) 777-99-  
28. E-mail: info@ecoroll.ru

**Орган по сертификации** ССБК RU.ПБ08, Орган по сертификации "ЛСМ-пожсерт"

**подтверждает, что продукция** Цилиндры теплоизоляционные Экоролл из каменной ваты на синтетическом связующем, тип KB, выпускаемые по ТУ 5762-001-21610045-2013. Серийный выпуск.

**соответствует требованиям** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см. Приложение Бланк № 000385)

**Проведенные исследования (испытания) и измерения** Протоколы испытаний № 195/Д-17 от 10.08.2017 г., № 196/Д-17 от 10.08.2017 г., ИЛ "ЛСМ-пожлаб" ООО "Трансконсалтинг", аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ08 действительно до 18.07.2020 г.

**Представленные документы** Сертификат соответствия Системы Менеджмента Качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2011) № СДС.Э.СМК 000891-15 от 09 июня 2015 г., выдан ОС "ЭКСПЕРТ-СЕРТ" ООО "Экспертное Бюро "Прогресс", Рег. №: РОСС.RU.3963.04ЭБПО, ОГРН 1107746079143, адрес: 125167, Россия, г. Москва, ул. Планетная, д. 11

**Руководитель органа по сертификации**

Р.А. Кузнецов

**Эксперт (эксперты)**

Б.В. Михайлов





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ 000385

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ08.Н.00150


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на  
добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОК 034 (ОКПД2)	Полное наименование продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
23.99.19.110	Цилиндры теплоизоляционные Экоролл из каменной ваты на синтетическом связующем, тип КВ, с толщиной стенки от 10 мм до 200 мм, с внутренним диаметром от 10 мм до 1300 мм, без обкладки, выпускаемые по ТУ 5762-001-21610045-2013	Группа горючести – НГ (негорючий материал) по ГОСТ 30244-94
6806 10 000 8		
23.99.19.110	Цилиндры теплоизоляционные Экоролл из каменной ваты на синтетическом связующем, тип КВ, с толщиной стенки от 10 мм до 200 мм, с внутренним диаметром от 10 мм до 1300 мм, с обкладкой из фольги алюминиевой армированной и не армированной, выпускаемые по ТУ 5762-001-21610045-2013	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89, группа токсичности продуктов горения Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89
6806 10 000 8		

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

  
(подпись, инициалы, фамилия) Р.А. Кузнецов

Эксперт (эксперты)

  
(подпись, инициалы, фамилия) Б.В. Михайлов

